

# Certificado

de  
conformidad continuada

Nº: 202350116/AA/00

De acuerdo con el procedimiento especificado en el Alarm Components Scheme, Telefication declara que el equipo de alarma mencionado cumple con las especificaciones y normativas técnicas enumeradas en el Anexo 2 de este certificado.

Este certificado está relacionado con el registro de sistema de tipo 5 según ISO/IEC 17067 e incluye una inspección de fábrica bienal y la supervisión del mercado anual.

Descripción del producto: **Magnetic Surface Contact**  
Marca: **CQR Maximal**  
Referencia: **SC517\*/MULTI/G2/EN**  
Versión de hardware / software: **V1.2 / N/A**

Fabricante: **CQR Security**  
Dirección: **Pasture Road 125**  
Ciudad: **CH46 4TH MORETON**  
País: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Este certificado ha sido otorgado a:

Nombre: **CQR Security**  
Dirección: **Pasture Road 125**  
Ciudad: **CH46 4TH MORETON**  
País: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Fecha de vencimiento: **27 de June de 2024**

Este certificado contiene TRES anexos.

Zevenaar, 16 de July de 2020



Bernard Meijer  
Project manager



N.B.: Este certificado incluso su anexo es una traducción;  
en caso de divergencias de interpretación, prevalecerá el texto en lengua inglesa.

## Comentarios y observaciones

Las siguientes condiciones son aplicables:

“\*” in SC517/\* /MULTI/G2/EN is for the color indication, for example:

WH = White

BR = Brown

Security grade: 2

Environmental class: II

Equipment class: Fixed

This equipment can be applied in EN 50131-1 compliant systems up to and including security grade 2.



**El producto descrito en este certificado cuenta con las siguientes denominaciones:**

- Descripción del producto: Magnetic Surface Contact
- Marca: CQR Maximal
- Referencia: SC517\*/MULTI/G2/EN
- Versión de hardware: V1.2
- Versión de software: N/A