

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS  
Activity FLV  
31 Rue Pierre Mendes France, Eybens  
38050 GRENOBLE CEDEX 9  
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Leitungsschutzschalter**  
**Circuit-breaker**  
**Domae 6000**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03; EN 60898-1:2003+ A1:2004+ Cor. 2004+ A11:2005  
DIN EN 60898-1/A12 (VDE 0641-11/A12):2009-02; EN 60898-1:2003/A12:2008



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5010831-1200-0027 / 132654  
File ref.:

Ausweis-Nr. 40030084 Blatt 1  
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2010-05-18

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schneider Electric Industries SAS Activity FLV, 31 Rue Pierre Mendes France, Eybens, 38050  
GRENOBLE CEDEX 9, FRANKREICH

Aktenzeichen / *File ref.*  
5010831-1200-0027 / 132654 / FG32 / HF

Datum / *Date*  
2010-05-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030084.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030084.*

**Leitungsschutzschalter**  
***Circuit-breaker***  
**Domae 6000**

Typ(en) / *Type(s)*:

**Commercial Ref. 170xx**

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	230 V a. c., 400 V a. c.
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	50/60 Hz
Bemessungskurzschluss- Schaltvermögen <i>Rated short-circuit capacity</i>	6000 A
Abstand des Gitterstromkreises <i>Grid distance</i>	90 mm
Energiebegrenzungsklasse <i>Energy limiting class</i>	3
Auslösecharakteristik <i>Instantaneous tripping current</i>	C
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	einpolig/single-pole zweipolig/two-pole dreipolig/three-pole dreipolig + N/three-pole + neutral
Anschluss <i>Connection</i>	Schraubanschluss/screw-terminals
Anbringungsart <i>Attachment type</i>	Tragschienenmontage/Mounting rail

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. page  
40030084 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schneider Electric Industries SAS Activity FLV, 31 Rue Pierre Mendes France, Eybens, 38050  
GRENOBLE CEDEX 9, FRANKREICH

Aktenzeichen / *File ref.*  
5010831-1200-0027 / 132654 / FG32 / HF

Datum / *Date*  
2010-05-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030084.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030084.*

Weitere Angaben siehe Anlage 1  
*Further information see  
appendix*

---

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.  
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG32  
*Section FG32*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**  
**Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40030084

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schneider Electric Industries SAS Activity FLV, 31 Rue Pierre Mendes France, Eybens, 38050  
GRENOBLE CEDEX 9, FRANKREICH

Aktenzeichen / *File ref.*  
5010831-1200-0027 / 132654 / FG32 / HF

Datum / *Date*  
2010-05-18

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030084.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40030084.*

**Leitungsschutzschalter**  
***Circuit-breaker***  
**Domae 6000**

**Fertigungsstätte(n)**  
***Place(s) of manufacture***

Referenz/ <i>Reference</i>	Schneider Electric Thail. Co. Ltd.
<b>30020226</b>	540 SOI 9 Bangpoo Industrial Estate Sukhumvit Road TH-10280 MUANG DISTRICT

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG32  
*Section FG32*